

# 徐州市贾汪区老不牢河西北片区东排洪道治理工程

## IV 标段（电气设备采购）

### 招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《徐州市贾汪区老不牢河西北片区东排洪道治理工程 IV 标段（电气设备采购）招标文件》（合同编号：JWLBLH-DPHDZL-IV）作如下澄清：

1、问：图纸中壳体尺寸柜型为老式环网柜，FZN21-12 也是老式的负荷开关，现在找不到配套生产的壳体厂，是否能更换壳体尺寸及负荷开关型号。

答：HXGN-12 环网柜为国家目前通用型号，FZN21-12 也是目前通用负荷开关。

2、问：负荷开关是否需要电动操作？

答：负荷开关需要电动操作。

3、问：图纸上进线柜负荷开关是三工位，是有什么特殊考虑？正常情况下进线柜负荷开关都是使用两工位的。

答：按图纸要求。

4、问：开关状态指示仪需不需要带通讯？

答：开关状态指示仪需要带通讯。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2018年4月24日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市贾汪区老不牢河西北片区东排洪道治理工程 IV 标段（电气设备采购）招标文件答疑通知 01 号》（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：\_\_\_\_\_

投标单位代表（签字）：\_\_\_\_\_ 盖公章 \_\_\_\_\_

年 月 日