

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《郑集河输水扩大工程（铜山区）电气设备采购招标文件》（合同编号：TS-ZJHSSKD-DQ）作如下澄清：

1、问：郑集南站的主机控制柜系统图中按编号是 DP2~DP6 为 5 台，按名称 1#主机控制柜~6#主机控制柜为 6 台，清单中也为 6 台，请明确台数？

答：6 台。

2、问：急停按钮箱无图，请提供图纸。

答：施工阶段出图，此阶段不需要。

3、问：电容柜总开关图纸中大多采用刀熔开关，而郑集河口气盾坝主接线图电容补偿柜中总开关写了断路器的型号，请问是否统一采用刀熔开关？

答：统一采用刀熔开关。

4、问：2.4 高压开关柜技术条件 4. 避雷器中“JPBH5Y CZ 2-12.7 避雷器 6 只”是否用在郑集镇北站和南站？

答：是，数量型号等参数详见招标图纸。

5、问：进线断路器（框架和塑壳）图纸中未注明级数，请明确选用 3 级还是 4 级？

答：4 极断路器。

6、问：设备需求一览表中的柴油发电机只有功率大小，而无具体型号，但因柴油发电机进口、国产品牌价格相差较大，请确认柴油发电机是否有具体型号要求？

答：柴油发电机组选用国产品牌，主用功率：50(kw)。

7、问：招标文件第四章 合同条款及格式中 8.1 质量保证期为合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。而第五章 3. 低压开关柜中 3.3.4 保证：从工程竣工验收合格之日起 24 个月内。请问质保期以哪个为准？

答：以合同条款为准。

8、问：招标文件第五章《供货要求》第三项技术标准和要求中，仅对于高、低压断路器、综合保护装置、仪表有品牌选择，其它并未指定，请问其它元器件是否按图纸设计型号选型，还是以满足技术要求、我公司自选品牌进行投标报价？请明确。

答：其他元器件按设计图纸相关参数要求，自主选择优质品牌进行报价。

9、问：本次招标不允许分包，但变压器、电缆、柴油发电机允许外购，请问是否需

要开具制造商授权书，另外有无品牌指定？

答：变压器、电缆、柴油发电机允许外购，应由制造商开具授权书。投标人提供三家以上品牌产品供招标人选择，品牌选择不影响投标报价。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2018年12月3日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《郑集河输水扩大工程（铜山区）电气设备采购招标文件答疑通知 01号》（合同编号：TS-ZJHSSKD-DQ）（共 2 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日