

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

《丰县农村供水设施改造提升工程阀门采购 01 标段招标文件》（合同编号：NCGSSS-FX-FM01）作如下澄清：

1、招标文件中闸阀材质要求螺母螺栓为 304 不锈钢以上，其中螺栓螺母是指阀门自带的螺栓螺母，还是另配连接螺栓螺母？

答：螺栓螺母为自带配套附件。

2、建议闸阀改为软密封闸阀（型号：Z45X-10），技术要求按照对应国家标准执行。

答：按照招标文件执行。

3、P8 中“投标人须知”的第 10 条中的样品要求，建议 DN50 闸阀也改为软密封闸阀（型号：Z45X-10）。

答：按照招标文件执行。

备注：递交投标文件时应同时递交投标保证金电汇回单复印件并签到。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2018 年 11 月 22 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《丰县农村供水设施改造提升工程阀门采购 01 标段招标文件答疑通知 01 号》（合同编号：NCGSSS-FX-FM01（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日